

## कार्यालय अग्निशमन अधिकारी, बडौत (बागपत)

पत्रांक: एफ0एस0/निरी0/091

दिनांक: 25, फरवरी, 2023

सेवामें,

प्रबन्धक/प्रधानाचार्य,  
दी रॉयल गोपी इंटरनेशनल स्कूल,  
(पूर्ववर्ती नाम श्री गोपीचन्द भर्तरी इंटर कॉलेज),  
अहैडा-बागपत, उ0प्र0

महोदय,

कृपया आपके पत्र दिनांक 10.02.2023 जो कि आपके संस्थान में अग्नि सुरक्षा के सम्बन्ध में है। उक्त अनुक्रम में मेरे द्वारा आपके संस्थान का अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से निरीक्षण किया गया तो अग्निशमन व्यवस्था संतोषजनक पाई गई जो निम्नांकित हैं-


### अग्निशमन उपकरण A.B.C. टाईप क्षमता 5 किलो 18 अदद


आपको निम्नांकित सुझाव दिये जाते हैं-

1. अग्निशमन उपकरण सदैव नियत स्थान पर लगे रहेंगे व कार्यशील दश में रहेंगे।
2. विद्यालय में बाहर निकलने के रास्तों पर EXIT/बाहर लिखकर रखेंगे।
3. विद्यालय में ज्वलनशील पदार्थों का प्रयोग नहीं करेंगे।
4. विद्यालय में No Smoking के बोर्ड आवश्यकतानुसार लिखकर लगायेंगे।
5. विद्यालय में आपातकालीन सेवाओं के नम्बरों की सूची लिखकर मुख्य स्थान पर लगायेंगे।  
(फायर सर्विस- 01234-262495, मो0 9415908699)
6. विद्यालय में अग्निशमन उपकरणों की रिफिलिंग व टेस्टिंग फीस प्रत्येक वर्ष इस कार्यालय के माध्यम से जमा कराते रहेंगे।
7. विद्यालय में Emergency Plane तैयार कर रखेंगे।
8. विद्यालय में विद्युत वायरिंग कटी-फटी व लूज न हो। वायरिंग में M.C.B./E.L.C.B. की व्यवस्था रखेंगे।
9. प्रतिवर्ष अग्निशमन उपकरणों की उपयोगिता प्रमाणपत्र इस कार्यालय से नियत समय से पूर्व प्राप्त करते रहेंगे।

उपरोक्त सुझावों के साथ दी रॉयल गोपी इंटरनेशनल स्कूल, अहैडा-बागपत, उ0प्र0 (पूर्ववर्ती नाम श्री गोपीचन्द भर्तरी इंटर कॉलेज) को 24 फरवरी 2024 तक का अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

  
Manager  
The Royal Gopi  
International School  
Ahera-Baghpat, U.P.

  
Principal  
The Royal Gopi  
International School  
Ahera-Baghpat, U.P.

  
25/02/23  
अग्निशमन अधिकारी  
बडौत, जनपद-बागपत

अग्निशमन अधिकारी  
बडौत (बागपत)